

**Областное государственное
бюджетное учреждение
«Томская областная
ветеринарная лаборатория»
Испытательная лаборатория**



634009, Томская обл., г. Томск, ул. Р. Люксембург, д.29,
тел. (3822)90-03-15, тел./факс (3822)90-03-12, 90-03-13
E-mail: zsh@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru

Утверждаю
Руководитель Испытательной лаборатории
Н.А. Кудрявцева
Н.А. Кудрявцева

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 07278 К
от 02 июля 2018 г.**

1. Техническое задание на испытание:
Заказчик: ООО "Восточная Водяная Компания"
Адрес заказчика: г. Томск, пер. Нечевский, 20а
Объект испытаний: Вода питьевая
СанПиН 2.1.4.1074-01
Масса (объем) пробы: 0,5 л; 1,5 л
Отбор проб: заказчиком
Место отбора проб: п. Мирный, СОЖ, после очистки
Дата и время отбора пробы: 27.06.18 г. 10.00-11.00 ч.
Дата и время доставки пробы : 27.06.18 г. 11.40 ч.
Дата проведения испытаний : 27.06.18 - 02.07.18

2. Приборы и оборудование, используемые при испытаниях:

Наименование средств измерения, испытательного оборудования	Метрологические характеристики		Свидетельство о поверке (аттестации), дата поверки (аттестации)
	Диапазон измерений	Погрешность, цена деления, класс точности	
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	(0,004-2) Б	±0,003 Б	№ 85062/203, поверен до 06.03.2020

3. Результаты испытаний:

Наименование показателей	Единицы измерений	Нормы, допускаемые значения	Результаты испытаний	Характеристика погрешности	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Запах при 20 град.С	баллы	Не более 2	0		ГОСТ Р 57164-2016
Запах при 60 град.С	баллы	Не более 2	2		ГОСТ Р 57164-2016
Мутность по (формазину)	мг/л	Не более 2,6	2,7	0,5	ГОСТ Р 57164-2016

**Внимание! Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.
Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения ИЛ**

* Ответственный (е) исполнитель (и)

В.А. Киселева

Е.П. Годубева

Н.Г. Валиева *Н.Г. Валиева*

Л.В. Самхардзе

* Согласно приказа № 1/1 от 11.01.2016 г.

Ответственный за оформление протокола *Л.А. Бабушкина* Л.А. Бабушкина

